



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул.Бабича, 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 216/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 43 им.А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору №216 от «01» июля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «08» июля 2019 года по 10 час. 00 мин. «22» июля 2019 года государственным инспектором г.Ярославля по пожарному надзору Лагузовой Юлией Анатольевной проведена плановая (внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 43 им.А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка», осуществляющем деятельность по адресу: г. Ярославль, ул.Большая октябрьская, д.64А (далее Школа № 43 им.А.С. Пушкина) обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии заместителя Школа № 43 им.А.С. Пушкина Дружицкой О.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В качестве первичных средств пожаротушения в учреждении для помещений фойе 1 эт., каб.24 2 эт., каптерка 1 эт., каб.40 1 эт. применяются огнетушители ОУ-1; для помещения каб.26 лаб. 2-й эт. применяется огнетушитель ОУ-2; для помещения бухгалтерии 3 эт., буфет 1 эт., каб.директора 3 эт., каб.7 1 эт., каб.20 2 эт., у ВРУ 1 эт применяются огнетушители ОУ-3. Данные огнетушители недостаточно эффективны при тушении пожара класса А (горение твердых веществ). При выборе типа огнетушителей не учтены физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимосвязь с	п.463, п.465 правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 с изменениями, вступающими в силу с 26 сентября 2017 года) (далее ППР в РФ)	15.07.2020г.	

	огнетушащими веществами; огнетушащая способность огнетушителя, класс пожара. (согласно журнала техобслуживания огнетушителей)			
2.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – здание школы не оборудовано аварийным эвакуационным освещением, а именно отсутствует освещение путей эвакуации, подключенное к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения	ч.9 ст.82 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 33, п. 43 ППР в РФ; п.6.22 СНИП 21-01-97*, п.7.74 СНИП 23-05-95, п. 7.6.1, 7.6.3 СП 52.13330.2016	15.07.2020г.	
3.	В новом корпусе здания школы отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие кнопки включения средств и систем пожарной автоматики, а также места расположения первичных средств пожаротушения	п. 33, 43 ППР в РФ, приложение К таблица К1 ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний	15.07.2020г.	
4.	На двери помещения № 22 1-го этажа согласно тех. паспорта, используемого для складирования веществ и материалов не указана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Не произведен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещения (помещения № 22 1-го этажа согласно тех. паспорта), используемого для складирования веществ и материалов в соответствии с материалами, складываемыми в помещении.	п.п. 20, 339 ППР в РФ	15.07.2020г.	
5.	В кабинете заместителя директора по АХР (старый корпус - пом.№ 54 по тех.паспорту) пожарные извещатели системы АПС установлены на расстоянии менее 0,5 м от светильников (замеры проводились рулеткой)	п.12.67 НПБ 88-2001, п.13.3.6 СП 5.13130.2009	15.07.2020г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Лагузова Ю.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«22» июля 20 19 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«22» июля 20 19 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору